



**K-FLEX**

**ООО «К-ФЛЕКС»**

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**№ 5105379-R85CFSP00125**

**от 15.07.2022**

|                         |   |                  |         |
|-------------------------|---|------------------|---------|
| 1. Вид изделия          | Муфта противопожарная   |                  |         |
| 2. Условное обозначение | FIRE CP 125   |                  |         |
| 3. Номер партии         | 42338   |                  |         |
| 4. Количество изделий   | м.п.,   | м <sup>2</sup> , | 200 шт. |
| 5. Дата выпуска         | 15.07.2022  |                  |         |
| 6. НД на материал       | ТУ 25.11.23-001-75218277-17   |                  |         |
| 7. Адрес производства   | 143560, Московская область, Истра, п. Румянцево,<br>Пролетарский проезд, дом 1А |                  |         |
| 8. Контроль качества    |   |                  |         |

| № п.п. | Наименование показателя        | Нормативные значения | Заключение    |
|--------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1      | Толщина вставки, мм            | 9 (+0,5/-0,5)        | Соответствует |
| 2      | Внутренний диаметр изделия, мм | 125(+3,0)            | Соответствует |
| 3      | Ширина вставки, мм             | 50 (±3,0)            | Соответствует |

**Заключение ОТК:** изделия соответствуют требованиям ТУ 25.11.23-001-75218277-17

Начальник ОТК  
М.П



/Шайхутдинова Н.Ю./  
(подпись, ФИО)