



ООО «Конкорд»  
214031, г. Смоленск,  
ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1  
Тел./факс: (4812) 31-14-23  
Сайт: <http://пум.ру>  
E-mail: [mail@пум.ру](mailto:mail@пум.ру)  
ИИН 6730005732  
ОГРН 1026701430623

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кабели силовые гибкие для нестационарной прокладки марок КГ, КГ-ХЛ с токопроводящими жилами из медной проволоки, с изоляцией и оболочкой из резины общего назначения на номинальное напряжение 220/380 и 380/660В, ТУ 27.32.13-021-12350648-2021 ГОСТ 24334-2020 (ОТУ)

Кабели КГ, КГХЛ на номинальное переменное напряжение 220/380 В предназначены для присоединения передвижных и переносных токоприёмников к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение до 380 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение до 700 В.

Кабели КГ, КГХЛ на номинальное переменное напряжение 380/660 В предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное переменное напряжение до 660 В включительно частоты до 400 Гц или на постоянное номинальное напряжение до 1000 В.

Токопроводящие жилы медные, многопроволочные, соответствуют классу 5 по ГОСТ 22483-2021.

Количество токопроводящих жил: от 1 до 5.

Номинальное сечение основных токопроводящих жил:  
для кабелей на номинальное переменное напряжение 220/380 В:  
-одножильных от 2,5 до 95 мм<sup>2</sup>;  
-многожильных от 0,75 до 95 мм<sup>2</sup>;  
для кабелей на номинальное переменное напряжение 380/660 В:  
-одножильных от 2,5 до 400 мм<sup>2</sup>;  
-многожильных от 0,75 до 240 мм<sup>2</sup>.

Температура эксплуатации: КГ: от минус 40°C до плюс 50°C,

КГ-ХЛ : от минус 60°C до плюс 50°C.

Температура прокладки и/или перемотки: соответствует температуре эксплуатации.

Длительная температура нагрева токопроводящих жил – не более плюс 75°C.

Минимальный радиус изгиба при монтаже и эксплуатации 8 Dn, где Dn - наружный диаметр кабеля.

Растягивающие усилия на кабель – не более 19,6 Н/мм<sup>2</sup> на 1 мм<sup>2</sup> суммарного сечения всех жил.  
Вид климатического исполнения: КГ: У,

КГ-ХЛ: ХЛ

Категория размещения: 1, 2 по ГОСТ 15150-69.

Класс пожарной опасности: О2.8.2.5.4 в соответствии с ГОСТ 31565-2012.

### Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение должно производиться по ГОСТ 18690. Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216.

### Условия безопасной эксплуатации и монтажа

Кабели предназначены для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии в соответствии с указанным рабочим напряжением и режимом работы (1, 2 или 3 – согласно п.4.3. ГОСТ 24334-2020). Монтаж и эксплуатацию проводят в соответствии с требованиями ПУЭ 7 изд. и ПТЭЭП.

Запрещается перемещение кабелей волоком по любой поверхности с помощью механизмов без применения приспособлений, исключающих повреждение кабеля.

Кабели с показателем пожарной опасности О2 запрещается использовать в любых помещениях.

Запрещается эксплуатация кабелей в смотанном состоянии.

#### **Действия в экстремальных ситуациях**

При появлении любых признаков неисправности и/или перегрева кабеля (неустойчивая работа электроприборов, характерный треск, запах, задымление, пламя и т.п.) следует немедленно обесточить неисправное изделие и принять прочие меры, предусмотренные требованиями ПБ для конкретного объекта. Тушение электрических устройств, находящихся под напряжением допустимо только специально предназначенными для этого средствами!

При отсутствии или ликвидации возгорания, в любом случае следует обратиться к компетентным специалистам для выявления неисправности и ликвидации её причин.

#### **Реализация продукции**

Реализация кабельной продукции может осуществляться на всей территории Таможенного Союза через розничную сеть, в соответствии с требованиями местного законодательства.

Вся сопроводительная и эксплуатационная документация предоставляется по месту приобретения кабельных изделий.

#### **Ремонт изделий**

Кабельная продукция не подлежит восстановительному ремонту, консервации, а также вторичному использованию после демонтажа.

#### **Утилизация кабеля**

Кабели при выводе их из эксплуатации подлежат сдаче на утилизацию в специализированную структуру, лицензированную в соответствии с Федеральным законом

№89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления» и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2020 №2290 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности». Утилизацию выведенного из эксплуатации кабеля проводят в соответствии с комплексом документов, организационно-техническими процедурами.

#### **Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие качества кабелей требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации кабелей устанавливается 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы – 4 года.

#### **Информация об изготовителе и поставщике**

Сделано в России.

**Изготовитель:** ООО «Конкорд». Адрес: 214031, РФ, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, здание АКБ 1. Тел/факс: +7 (4812) 31-11-05, 31-11-81, e-mail: market@nym.ru, <http://nym.ru>.

Информация о дате изготовления и номере партии содержится на ярлыке.

Продукция изготавливается в соответствии с требованиями ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (для кабелей, предназначенных для использования при номинальном напряжении не более 500 В).

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00337/22, действителен по 21.03.2027 г., выдан органом по сертификации ООО ИЦ «Оптикэнерго». Адрес места нахождения и места осуществления деятельности: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3Б, стр. 1.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.84121/22 от 12.04.2022 г, действительна по 11.04.2027 г.

Тел +7 (834) 248-27-69, e-mail: [info@icopticenergo..ru](mailto:info@icopticenergo..ru)

**Использование самого качественного кабеля/провода не освобождает от необходимости применения систем защиты (автоматические выключатели, УЗО, заземления, ограждения и т.д.) и соблюдения правил монтажа и эксплуатации.**