

№ 000615

« 09 » декабря 2024 г.

TU 27.90.33-001-52715257-2017

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖЕ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ С-RU.ПБ68.Н.00078/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»)
Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ /ОФИС 3/
306А.

ОГРН: 5167746509739. Телефон: +74922779969, факс: +74922779969, E-mail: neptun.llc@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ /ОФИС 3/
306А. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601273, Россия,
Владимирская область, Суздальский район, село Павловское, 259 км. а/д М-7 (Волга-1), подъезд г.
Иваново.

ОГРН: 5167746509739. Телефон: +74922779969, факс: +74922779969, E-mail: neptun.llc@mail.ru.

Производственные площадки, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 006888).

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная
Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ
Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение 1 комната 4
(14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская,
дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А,
Помещение 1, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340,
адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-
Конкорд, серии ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ, в составе согласно приложению №2 на 7 листах (бланки №№
006889-006895), выпускаемые по техническим условиям ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие
кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд» дата утверждения 27.04.2017
год, дата введения 02.05.2017 год. Серийный выпуск

код ОКПД 2: 27.90.33.110

код ТН ВЭД: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного
температурного режима пожара. Методы испытаний». Сохранение работоспособности кабельной линии
в условиях пожара согласно приложению №3 на 7 листах (бланки №№006896-007202).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-1880/11-2024 от 29.11.2024г., выданный Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
(уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акт
анализа состояния производства № 02-ДС/10-01/24 от 19.01.2024 года, проведенного Органом по
сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»
(регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 1с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем
противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд» дата утверждения 27.04.2017 год, дата введения 02.05.2017
год; Технический регламент «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020»; Технический регламент «ТРМ ОКЛ ПР 002-
2020»; Каталог и инструкция по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем
противопожарной защиты».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.11.2024 по 28.11.2029



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

007203

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ С-RU.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №1

Перечень предприятий – изготовителей продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «НШТУН»	Юридический адрес: 109316, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НИЖЕГОРОДСКИЙ, ПР-КТ ВОЛГОГРАДСКИЙ, Д. 35, ЭТАЖ / ОФИС 3 / 306А. Адрес производства: 601273, Россия, Владимирская область, Суздальский район, село Павловское, 259 км, в/д М-7 (Волга-1), подъезд г. Иваново. Телефон: +74922779969, факс: +74922779969.
Общество с ограниченной ответственностью «Конкорд»	Юридический адрес: 214031, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 9А, зд. АКБ 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214031, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Индустриальная, д. 2. Телефон: +74812317372



Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006888

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ С-RU.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд, серии ГТ в составе:	Технические условия ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд» дата утверждения 27.04.2017 год, дата введения 02.05.2017 год.
	Трубы гибкие гофрированные из поливинилхлорида для электромонтажных работ (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, Сверхтяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена для электромонтажных работ (ПП), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.29-007-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Трубы гибкие гофрированные из полиимида для электромонтажных работ (ПА), диаметром от 16 до 63 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Трубы гибкие гофрированные электроизоляционные безгалогенные (НГ) и негорючие (НГ) из полиолефинов (ПЛО), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 27.90.12-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун»	
	Элементы для труб гофрированных, в соответствии с техническим регламентом «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»	
	Систем крепежа гофрированных труб в соответствии с техническим регламентом «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»	
	Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Огнестойкие коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-2050/860-2015 производства ООО «Тенспецавтоматика»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006889

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплексы	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд, серии ЖТ в составе:	Технические условия ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд», дата утверждения 27.04.2017 год, дата введения 02.05.2017 год
	Трубы гладкие жесткие из поливинилхлорида для электромонтажных работ (ПВХ), диаметром от 16 до 63 мм, типа Легкая, Тяжелая, выпускаемые по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Элементы для труб в соответствии с техническим регламентом «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты» Систем крепежа серии ЖТ в соответствии с техническим регламентом «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМУКАВ для систем противопожарной защиты» Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Огнестойкие коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015 производства ООО «Ленспедавтоматика»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Н.М. Греский

А.В. Цидилов

006890

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АНБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОИС 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплексы	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд, серии МР в составе:	Технические условия ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд» дата утверждения 27.04.2017 год, дата введения 02.05.2017 год.
	Рукава металлические гибкие негерметичные типов РЗ, Р4, диаметром от 6 до 100 мм, выпускаемые по ТУ 25.99.29-001-52715257-2018, производства ООО «Нептун» Рукава металлические гибкие в изоляции, диаметром от 8 до 100 мм, выпускаемые по ТУ 25.99.29-002-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Элементы для рукавов металлических гибких в соответствии с техническим регламентом «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты» Систем крепежа серии МР в соответствии с техническим регламентом «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты» Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун» Огнестойкие коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015 производства ООО «Ленспецавтоматика»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

М.П.

Эксперт

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006891

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд, серии КП в составе:	Технические условия ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд» дата утверждения 27.04.2017 год, дата введения 02.05.2017 год.
	Кабельный канал (короб монтажный) для электромонтажных работ, сечением от 25х16 до 100х60 мм, выпускаемые по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Аксессуары для кабельного канала в соответствии с техническим регламентом «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»	
	Систем крепежа серии КП в соответствии с техническим регламентом «ТРМ ОКЛ ПР 001-2020» и каталогом и инструкцией по монтажу «Огнестойкие кабельные линии ПРОМРУКАВ для систем противопожарной защиты»	
	Огнестойкие распределительные коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

И.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006892

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд, серии ЛМ в составе:	Технические условия ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд» дата утверждения 27.04.2017 год, дата введения 02.05.2017 год.
	Лотки металлические листовые перфорированные и неперфорированные для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 50 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 100 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, производства ООО «Нептун»	
	Лотки металлические лестничные для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 100 до 600 мм, с высотой борта от 50 до 200 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, производства ООО «Нептун»	
	Лотки металлические проволочные для прокладки кабеля и аксессуары к ним, шириной от 60 до 600 мм, с высотой борта от 30 до 100 мм, выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019, производства ООО «Нептун»	
	Система подвеса и крепежа серии ЛМ, состав и условия монтажа в соответствии с «ТРМ ОКЛ ПР 002-2020»	
	Огнестойкие коробки серии FR, выпускаемые по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017, производства ООО «Нептун»	
	Огнестойкие коробки типа ДВК.П, выпускаемые по ТУ 3464-003-20507860-2015 производства ООО «Ленспецавтоматика»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

М.П.

Эксперт

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006893

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ С-RU.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Электропроводы (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд, серий ГТ, ЖТ, МР, КП, ЛМ, в составе	Технические условия ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд» дата утверждения 27.04.2017 год, дата введения 02.05.2017 год
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на напряжение переменного тока 0,66 и 1 кВ включительно, марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12, производства ООО «Конкорд»	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с числом жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение переменного тока до 1кВ включительно, марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВВГПнг(A)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13, производства ООО «Конкорд»	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластиков пониженной пожарной опасности, с количеством жил от 1 до 5 включительно, номинальным сечением от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, на номинальное напряжение до 1кВ включительно, марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВВГПнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018, производства ООО «Конкорд»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт

[Handwritten signature]

Н.М. Грецкий

А.В. Цилилов

006894

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №2

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплексы	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110	Электропроводки (огнестойкие кабельные линии) для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд, серий ГТ, ЖТ, МР, КН, ЛМ, в составе:	Технические условия ТУ 27.90.33-001-52715257-2017 «Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты ОКЛ-ПР-Конкорд» дата утверждения 27.04.2017 год, дата введения 02.05.2017 год.
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, с числом жил из ряда: 4,5,7,10,14,19,27,37,52,61, номинальным сечением жил от 0,75 мм ² до 6 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластификатов, на номинальное напряжение до 660В, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБбШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд»	
	Кабели контрольные, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с числом жил из ряда: 4,5,7,10,14,19,27,37,52,61, номинальным сечением жил от 0,75 мм ² до 6 мм ² включительно, с изоляцией, заполнением между жилным пространством, оболочкой или защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное напряжение до 660В, марок: КППнг(А)-FRHF, КППЭнг(А)-FRHF, КПБбнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд»	
	Кабели силовые, огнестойкие, с медными жилами, не распространяющие горение, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, с числом жил от 1 до 5 включительно, сечением от 1,5 мм ² до 300 мм ² включительно, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: ППнг(А)-FRHF, ПБнг(А)-FRHF, ПКнг(А)-FRHF, ПКАнг(А)-FRHF, ППЭнг(А)-FRHF, ППГнг(А)-FRHF, с изоляцией из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, марок: ПвПнг(А)-FRHF, ПвБнг(А)-FRHF, ПвКнг(А)-FRHF, ПвКанг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018, производства ООО «Конкорд»	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Handwritten signature

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006895

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ С-RU.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №3

Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара при прокладке по потолку, стене кирпич/бетон или сэндвич-панели (огнестойкость сэндвич-панели должна быть выше требуемой огнестойкости линии и подтверждаться пожарным сертификатом соответствия), а также в обхват металлических конструкций

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ГТ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШвнг(А)-FRLSLTx, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13; ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКвПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПЭнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гофрированные, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	60
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ГТ	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12; КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШвнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гофрированные, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	90
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ГТ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гибкие гофрированные, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления.	90



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт

Handwritten signature

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006896

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АНБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №3

Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара при прокладке по потолку, стене кирпич/бетон или сэндвич-панели (огнестойкость сэндвич-панели должна быть выше требуемой огнестойкости линии и подтверждаться пожарным сертификатом соответствия), а также в обхват металлических конструкций

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
ОКЛ-ПР-Конкорд серия МР	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГШнг(А)-FRLSLTx, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываемые в рукава металлические гибкие, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	15
ОКЛ-ПР-Конкорд серия МР	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПБП-Пнг(А)-FRHF, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукава металлические гибкие, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	90
ОКЛ-ПР-Конкорд серия МР	Огнестойкие кабели марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВВГШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКПЭнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПБПЭнг(А)-FRHF, ПБП-Пнг(А)-FRHF, ПБПШнг(А)-FRHF, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукава металлические гибкие, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	60
ОКЛ-ПР-Конкорд серия МР	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГШнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в рукав металлический гибкий, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	90



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт

Handwritten signature

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006897

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ АНБ С-РС.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №3

Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара при прокладке по потолку, стене кирпич/бетон или сэндвич-панели (огнестойкость сэндвич-панели должна быть выше требуемой огнестойкости линии и подтверждаться пожарным сертификатом соответствия), а также в обхват металлических конструкций

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЖТ	Огнестойкие кабели марок: КВВГнг(A)-FRLS, КВВГЭнг(A)-FRLS, КВБШнг(A)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гладкие жесткие, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	30
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЖТ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx, ВВГЭнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 50 мм² включительно, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гладкие жесткие, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	45
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЖТ	Огнестойкие кабели марок: КППГнг(A)-FRHF, КППГЭнг(A)-FRHF, КПБПнг(A)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; ПШПнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ПКПнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, ПвКПнг(A)-FRHF, ПвКаПнг(A)-FRHF, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 50 мм² включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гладкие жесткие, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	90
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЖТ	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 50 мм² включительно, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубы гладкие жесткие, которые крепятся к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	120
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЖТ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, номинальным сечением жил от 1,5 мм² до 50 мм² включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в трубу гладкую жесткую. Расстояние между точками крепления не более 400 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	60



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт

Н.М. Грецкий

А.В. Цидлов

006898

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРГ1

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №3

Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара при прокладке по потолку, стене кирпич/бетон или сэндвич-панели (огнестойкость сэндвич-панели должна быть выше требуемой огнестойкости линии и подтверждаться пожарным сертификатом соответствия)

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
ОКЛ-ПР-Конкорд серия КП	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный). Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	60
ОКЛ-ПР-Конкорд серия КЛ	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13, КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВВШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный), который крепится к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	15
ОКЛ-ПР-Конкорд серия КП	Огнестойкие кабели марок: КПШнг(А)-FRHF, КППгЭнг(А)-FRHF, КПШбПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный), который крепится к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	60
ОКЛ-ПР-Конкорд серия КП	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12; ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКПгПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПгПнг(А)-FRHF, ПББПнг(А)-FRHF, ПККПнг(А)-FRHF, ПБКПнг(А)-FRHF, ПБПгЭнг(А)-FRHF, номинальным сечением жил от 1,5 мм ² до 50 мм ² включительно, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в кабельный канал (короб монтажный), который крепится к несущей поверхности с помощью соответствующей системы крепежа. Расстояние между точками крепления не более 500 мм. Обязательное крепление на расстоянии не более 50 мм от места ввода кабеля в огнестойкую коробку и от места изменения направления прокладки.	90



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

006899

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

Сохранение работоспособности кабельной линии в условиях пожара при прокладке в штробе



006900

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ АПБ С-RU.ПБ68.П.00078/24

Приложение №3

Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЛМ (лоток листовой)	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в лоток листовой, расстояние между точками крепления не более 500 мм. Расстояние между опорами не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/м.п.	45
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЛМ (лоток листовой)	Огнестойкие кабели марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; КППнг(А)-FRHF, КППЭнг(А)-FRHF, КПБнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в лоток листовой, расстояние между точками крепления не более 500 мм. Расстояние между опорами не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/м.п.	60
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЛМ (лоток листовой)	Огнестойкие кабели марок: ППнг(А)-FRHF, ПП-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12, ПППнг(А)-FRHF, ПБППнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПвППнг(А)-FRHF, ПвБППнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в лоток листовой, расстояние между точками крепления не более 500 мм. Расстояние между опорами не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/м.п.	90
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЛМ (лоток лестничный)	Огнестойкие кабели марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в лоток лестничный, расстояние между точками крепления не более 500 мм. Расстояние между опорами не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/м.п.	45
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЛМ (лоток лестничный)	Огнестойкие кабели марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; КППнг(А)-FRHF, КППЭнг(А)-FRHF, КПБнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в лоток лестничный, расстояние между точками крепления не более 500 мм. Расстояние между опорами не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/м.п.	60



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт

[Handwritten signature]

Н.М. Грешкий

А.В. Цидилов

007201

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ АИБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

№ АПБ С-РУ.ПБ68.Н.00078/24

Приложение №3

Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара

Марка ОКЛ	Конструкция	Сохранение работоспособности, мин
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЛМ (лоток лестничной)	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12; ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКАПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвППЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в лоток лестничной, расстояние между точками крепления не более 500 мм. Расстояние между опорами не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/м.п.	90
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЛМ (лоток проволочный)	Огнестойкие кабели марок: ВБГнг(А)-FRLSLTx, ВБГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВБГЭнг(А)-FRLSLTx, ВБШнг(А)-FRLSLTx, выпускаемые по ТУ 3500-010-12350648-13; КВБГнг(А)-FRLS, КВБГЭнг(А)-FRLS, КВБШнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в лоток проволочный, расстояние между точками крепления не более 500 мм. Расстояние между опорами не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/м.п.	45
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЛМ (лоток проволочный)	Огнестойкие кабели марок: КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3563-011-12350648-14; ВБГнг(А)-FRLS, ВБГ-Пнг(А)-FRLS, ВБШнг(А)-FRLS, ВБГЭнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 27.32.13-020-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в лоток проволочный, расстояние между точками крепления не более 500 мм. Расстояние между опорами не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/м.п.	60
ОКЛ-ПР-Конкорд серия ЛМ (лоток проволочный)	Огнестойкие кабели марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-009-12350648-12; ППГнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПКПнг(А)-FRHF, ПКАПнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF, ПвКПнг(А)-FRHF, ПвКаПнг(А)-FRHF, ПвППЭнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 27.32.13-018-12350648-2018, производства ООО «Конкорд», при групповой и одиночной прокладке, укладываются в лоток проволочный, расстояние между точками крепления не более 500 мм. Расстояние между опорами не более 1200 мм при нагрузке 20 кг/м.п.	90



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт

Н.М. Грецкий

А.В. Цидилов

007202