



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.AЯ51.B. 00212/23

Серия **RU** № **0342988**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА".

Место нахождения: Российская Федерация, 360017, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, улица Кирова, дом 13, офис 11-16. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ51 от 09.10.2014 г. выдан Федеральной службой по аккредитации. Телефон: +7662741077. Адрес электронной почты: kbsck@mail.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Белкаб».  
Место нахождения: 143409, Московская область, г.о. Красногорск, город Красногорск, улица Успенская, дом 4А, офис 404, 406. Адрес места осуществления деятельности: 601755, Владимирская область, Кольчугинский район, посёлок Бавлены, улица Заводская, дом 11. Основной государственный регистрационный номер: 1097746550978. ИНН: 7728710577. Номер телефона: +74997030407. Адрес электронной почты: info@belcab.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Белкаб».  
Место нахождения: 143409, Московская область, г.о. Красногорск, город Красногорск, улица Успенская, дом 4А, офис 404, 406. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601755, Владимирская область, Кольчугинский район, посёлок Бавлены, улица Заводская, дом 11.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели монтажные, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, предназначенные для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами, с числом жил от 2 до 14, номинальным сечением от 0,35 мм<sup>2</sup> до 0,75 мм<sup>2</sup>, климатическое исполнение УХЛ и Т, марки: МКШ, МКЭШ, МКШМ.  
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 10348-80 «Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия».

Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 85 44 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний № 342 от 27.12.2022 Испытательной лаборатории кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции "Волга-тест", уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21КБ19. Акта анализа состояния производства от 20.12.2022 № 326.  
Схема сертификации 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 10348-80 «Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия». Нанесение единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза проводится на маркировочный ярлык.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 28.04.2023 **ПО** 27.04.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Пшунюков Тимур Тутович (Ф.И.О.)

Мамбетов Алим Артурович (Ф.И.О.)