

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.НБ42.В.01134/24

Серия RU № 0431629

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТСЕРТ», место нахождения (адрес юридического лица): 198035, Россия, город Санкт-Петербург, улица Гапсальская, дом 5, литера А, помещение 16-Н, помещение 110, адрес места осуществления деятельности: 198035, Россия, город Санкт-Петербург, улица Гапсальская, дом 5, литера А, этаж 1, помещение 16, офис 110, регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11НБ42, дата регистрации аттестата аккредитации: 14.03.2022, номер телефона: +78123091755, адрес электронной почты: balt-cert@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод «Энергокабель», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 142455, Россия, Московская область, городской округ Богородский, город Электроугли, улица Полевая, дом 10, основной государственный регистрационный номер: 1025003917179, телефон: +74952218993, адрес электронной почты: info@energokab.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Завод «Энергокабель», место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности: 142455, Россия, Московская область, городской округ Богородский, город Электроугли, улица Полевая, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, в том числе с торговым знаком: «ЭКАБ» (ЕСАВ), с медными или алюминиевыми жилами, не распространяющие горение и не выделяющие галогенов, в том числе огнестойкие, с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 1,5 мм.кв. до 1000 мм.кв., в том числе экранированные и/или бронированные, на номинальное напряжение до 1 кВ включительно.
Перечень продукции, согласно приложению на 1 листе, номер бланка: 0917175.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К121-023-2011 «Кабели силовые, не распространяющие горение и не выделяющие галогенов. Технические условия».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ
протокола испытаний № 2429 от 10.07.2024 года, выданного Испытательной лабораторией «Центр испытаний машин и оборудования» Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ 73», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.210M18; протоколов испытаний № С216-2024 от 17.07.2024 года, № С217-2024 от 17.07.2024 года, № С218-2024 от 17.07.2024 года, выданных Испытательной лабораторией: «Испытательный центр кабельной продукции» Акционерного общества «Москабельмет», уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.22КБ07; акта анализа состояния производства № 190-06/24 от 01.07.2024 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТСЕРТ», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11НБ42, эксперт Скрынник Лилия Николаевна
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТ 31996-2012 разделы 1-6 и 9-11 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 05.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.07.2024

ПО 17.07.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Андрей Александрович (ф.и.о.)

Прякина Анастасия Валерьевна (ф.и.о.)

