



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЯ52.B.00029/20

Серия RU № 0235833

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СК». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 432071, Россия, город Ульяновск, улица Орлова, дом 22. № RA RU.10AЯ52 от 18.12.2014. Номер телефона: +78422441088, адрес электронной почты: sksert@list.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Контактор". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 432001, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 12. Основной государственный регистрационный номер: 1027301164439. Номер телефона: +78422675200. Адрес электронной почты: bureau.ulyanovsk@legrand.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Контактор". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 432001, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Карла Маркса, дом 12.

ПРОДУКЦИЯ

Выключатели автоматические: серии ВА04-31Про, ВА04-35Про, ВА57-35 с номинальными рабочими токами до 250 А Продукция изготовлена в соответствии с ТУ27.12.22-001-05832917-2017 "Автоматические выключатели серии ВА04-31Про, ВА04-35Про, ВА57-35" Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536209008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний от 12.11.2020 г. № БЕИВ.640108.190, № БЕИВ.640108.191 и № БЕИВ.640108.192 Испытательного центра электрооборудования Акционерного общества «Контактор», № РОСС RU.0001.22МЕ45, акта о результатах анализа состояния производства от 14.08.2020 № 92 Органа по сертификации ООО "СК" № RA.RU.10AЯ52. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соблюдение требования технических регламентов обеспечивается выполнением требований ГОСТ Р 50030.2-2010 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели"; ГОСТ IEC 60947-2-2014 "Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели". Инспекционный контроль: июль 2022, март 2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.11.2020

ПО 16.11.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Бакал Любовь Михайловна

(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Коваль Николай Иванович

(Ф.И.О.)

