

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.02070/24



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛАЙТ» (ООО «ТЕХНОЛАЙТ»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 410005, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Горная, дом 324, офис 204 (2-й этаж).

ОГРН: 1166451061369, ИНН: 6454107010.

Телефон: +79626158618, адрес электронной почты: gadjiev@layta.ru.

Договор уполномоченного лица № 1 от 31.05.2023 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

HANGZHOU XINGFA TECHNOLOGY CO., LTD.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No 159, Yunchao road, Jinbei industry zone. Lin'an Hangzhou, координаты ГЛОНАСС: 30.275159, 119.698588.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955. Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение 1, комната №7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи (витая пара), не распространяющие горение, с 4 парами медных токопроводящих жил, номинальным диаметром жил от 0,48 до 0,57 мм, на номинальное напряжение до 50 В, с изоляцией полиэтилена высокой плотности, в оболочке из поливинилхлоридного пластика или полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированные и неэкранированные, категории 5е, 6, типов U/UTP, F/UTP, марки Пожтехкабель СКС, артикулы согласно Приложению №1 на 1 листе, выпускаемые по технической документации изготовителя «Кабели витая пара категории 5е Пожтехкабель СКС» № 1 от 03.09.2024 г.; «Кабели витая пара категории 6 Пожтехкабель СКС» № 2 от 03.09.2024 г.

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-301/11-2024 от 07.11.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 06-ОС/11-09/24 от 17.09.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. 5.2, 5.3, 5.5. Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 2 на 1 листе. Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 °С до + 30 °С, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок службы: 5 лет.

код ОКПД 2	27.32.13.150
код ТН ВЭД	8544 49 200 0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.11.2024

по

06.11.2029



Руководитель

Заместитель руководителя органа по

сертификации

Эксперт-аудитор

(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Михалёва Анастасия Константиновна

(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3519804/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.В.02070/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи (витая пара), не распространяющие горение, с 4 парами медных токопроводящих жил, номинальным диаметром жил от 0,48 до 0,57 мм, на номинальное напряжение до 50 В, марки Пжтехкабель СКС: - не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластика, незранированные, тип U/UTP, артикулы: 202-001, 202-007, 202-017; - не распространяющие горение при одиночной прокладке, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластика, экранированные, тип F/UTP, артикулы: 202-003, 202-020; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, незранированные, тип U/UTP, артикулы: 202-002, 202-008, 202-018, 202-024; - не распространяющие горение при групповой прокладке, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированные, тип F/UTP, артикулы: 202-004, 202-021	Техническая документация изготовителя «Кабели витая пара категории 5е Пжтехкабель СКС» № 1 от 03.09.2024 г.; «Кабели витая пара категории 6 Пжтехкабель СКС» № 2 от 03.09.2024 г.



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Михалёва Анастасия Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3519804/baselInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ЛБ68.В.02070/24


(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.2	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО) – О1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011, ГОСТ ИЕС 60332-1-3-2011 (для кабелей в оболочке из поливинилхлоридного пластика)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 (для кабелей в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) – 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 (для кабелей в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Михалёва Анастасия Константиновна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3519804/baseInfo>