



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00605

№ ПС 010484

код ОК 034-2014: 27.32.10
код ТН ВЭД России: 8544 42

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН» (ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»). Место нахождения: 603061, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13, офис 3. Место осуществления деятельности: 603061, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13, офис 3. ОГРН: 1165258050154. ИНН: 5258128011. Телефон: +7(831)282-12-20. Адрес электронной почты: info@tehnocable.ru

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН» (ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»). Место нахождения: 603061, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13, офис 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: площадка 1: 603061, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13; площадка 2: 603152, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 38. ОГРН: 1165258050154. ИНН: 5258128011. Перечень изготовителей компонентов ОКЛ – см. приложение бланк № ПС 007474.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции «Полисерт» (ОС «Полисерт») Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ10.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Электропроводки (кабельные линии) систем противопожарной защиты – ОКЛ «ТехпроФлайн», выполненные по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025 и ТРМ-002-43000513-2025, в составе см. приложения бланки №№ ПС 007469, ПС 007470, ПС 007471. Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний», ТУ 27.32.13-005-43000513-2025 «Электропроводки (кабельные линии) систем противопожарной защиты – ОКЛ «ТехпроФлайн». Технические условия» п.п. 1.1-1.7. Время сохранения работоспособности электропроводок в условиях стандартного температурного режима пожара см. приложения бланки №№ ПС 007476, ПС 007473.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы №№ К030/1 от 19.06.2025, К030/2 от 19.06.2025, К030/3 от 19.06.2025, К030/4 от 19.06.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Регистрационные документы, ТУ 27.32.13-005-43000513-2025 «Электропроводки (кабельные линии) систем противопожарной защиты – ОКЛ «ТехпроФлайн». Технические условия», ТРМ-002-43000513-2025 «Электропроводки (кабельные линии) систем противопожарной защиты – ОКЛ «ТехпроФлайн». Технический регламент по монтажу»

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 17.11.2025 ПО 16.11.2030

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

И.И. Далбинш

(подпись)

Е.О. Варлаков

(подпись)





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00605

№ ПС 007469

Состав ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025

1 Кабели:

1.1. Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, для систем охранной и пожарной сигнализации, с медными или медными лужеными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами (индексы «л», «м», «мл») сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², с числом жил из ряда (2; 4), числом пар до 2, на напряжение до 130 В и до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок КПСнг(А)-FRLS, КПС-Пнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПССнг(А)-FRLS, КПСС-Пнг(А)-FRLS, КПССЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, КПССнг(А)-FRLSLTx, КПСС-Пнг(А)-FRLSLTx, КПССЭнг(А)-FRLSLTx, КПСнг(А)-FRHF, КПС-Пнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПССнг(А)-FRHF, КПСС-Пнг(А)-FRHF, КПССЭнг(А)-FRHF по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020 (изготовитель – ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»);

1.2. Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 мм² до 4,0 мм², на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ переменного тока частотой 50 Гц, марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF по ТУ 27.32.13-002-43000513-2021 (изготовитель – ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»);

1.3. Огнестойкие силовые кабели, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 мм² до 120 мм², на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx по ТУ 27.32.14-002-71025920-2020 (изготовитель – АО «Марпосадкабель»);

1.4. Огнестойкие контрольные кабели, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 37 номинальным сечением от 0,5 мм² до 120 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, марок КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КВБШнг(А)-FRLS, КГВнг(А)-FRLS, КГВЭнг(А)-FRLS, КГВБШнг(А)-FRLS, КВВГнг(А)-FRLSLTx, КВВГЭнг(А)-FRLSLTx, КВБШнг(А)-FRLSLTx, КГВнг(А)-FRLSLTx, КГВЭнг(А)-FRLSLTx, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, КГППнг(А)-FRHF по ТУ 27.32.14-002-71025920-2020 (изготовитель – АО «Марпосадкабель»).

2 Распределительные коробки:

2.1. Огнестойкие пластиковые коробки для электропроводки серии JBS, VJB/JBS, JBL, MB по ТУ 3464-014-52811541-2016 (изготовитель – ООО «Кросс Линк» (Экопластм);

2.2. Огнестойкие металлические коробки для электропроводки серии SMB по ТУ 27.33.13-017-52811541-2020 (изготовитель – ООО «Кросс Линк» (Экопластм);

2.3. Коробки монтажные огнестойкие марки КМ-О по ТУ 3449-005-70631050-2009 (изготовитель – ООО «ФНПП «Гефест»);

2.4. Коробки огнестойкие серии FR по ТУ 27.33.13-001-52715257-2017 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукавм);

2.5. Коробки коммутационные огнестойкие марки МЕТА 7403-Х по ФКЕС 423142.131 ТУ (изготовитель – ООО «ОПП «ЭЛИМЕТ»).

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбица

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00605

№ ПС 007470

Состав ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025

3 Кабеленесущие элементы:

- 3.1. Лотки металлические лестничные, лотки металлические листовые перфорированные, лотки металлические листовые неперфорированные, лотки металлические проволочные для прокладки кабеля с аксессуарами по ТУ 25.11.23-001-63774458-2020, ТУ 25.11.23-002-63774458-2022 (изготовитель – ООО «Технопром» (OSTEC™));
- 3.2. Лотки металлические лестничные, лотки металлические листовые перфорированные, лотки металлические листовые неперфорированные, лотки металлические проволочные для прокладки кабеля с аксессуарами по ТУ 3449-001-29437321-2013 (изготовитель – ООО «КМ-ПРОФИЛЬ» (Система КМ™));
- 3.3. Лотки металлические лестничные, лотки металлические листовые перфорированные, лотки металлические листовые неперфорированные, лотки металлические проволочные для прокладки кабеля с аксессуарами по ТУ 25.11.23-001-52715257-2019 (изготовитель ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.4. Трубы гибкие гофрированные для электромонтажных работ (ПВХ, ПП, ПА, ПЛЛ) с аксессуарами по ТУ 22.21.29-001-52715257-2017, ТУ 22.21.29-007-52715257-2017, ТУ 22.21.29-008-52715257-2017, ТУ 27.90.12-001-52715257-2018 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.5. Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала для электромонтажных работ (ПВХ-90, ПП, ПА, ПНД, ПЛЛ – серии HFR, HFFRLS) с аксессуарами по ТУ 3464-001-56625002-2001 (изготовитель – ООО «Кросс Линк» (Экопласт™));
- 3.6. Трубы гладкие жесткие для электромонтажных работ (ПВХ) с аксессуарами по ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.7. Трубы гладкие жесткие из электроизоляционного материала для электромонтажных работ (ПВХ-90, ПНД– серии RG HFR) с аксессуарами по ТУ 3464-004-56625002-2004 (изготовитель – ООО «Кросс Линк» (Экопласт™));
- 3.8. Кабельные каналы (короба монтажные) для электромонтажных работ с аксессуарами по ТУ 27.33.14-001-52715257-2017 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.9. Кабельные каналы серии MEX, INSTA, ARC-LAN из электроизоляционного материала с аксессуарами по ТУ 3464-002-56625002-2002 (изготовитель – ООО «КРОСС ЛИНК» (Экопласт™));
- 3.10. Каналы кабельные металлические оцинкованные ККМО с аксессуарами по ТУ 3449-006-70631050-2009 (изготовитель – ООО «ФНПП «Гефест»);
- 3.11. Рукава металлические РЗ-Ц с аксессуарами по ТУ 22-5570-83 (изготовитель – ООО «ФНПП «Гефест»);
- 3.12. Рукава металлические гибкие РЗ, Р4, рукава металлические гибкие в изоляции с аксессуарами по ТУ 25.99.29-001-52715257-2018, ТУ 25.99.29-002-52715257-2017 (изготовитель – ООО «НЕПТУН» (Промрукав™));
- 3.13. Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ 3262-75;
- 3.14. Трос стальной (DIN 3055).

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбинш

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00605

№ ПС 007471

Состав ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025

4 Монтажные системы и крепежные элементы:

- 4.1. Элементы монтажной системы (система подвесов, крепеж и метизы по каталогу ООО «Технопром» (OSTEC™);
- 4.2. Элементы монтажной системы (система подвесов, крепеж и метизы по каталогу ООО «КМ-ПРОФИЛЬ» (Система КМ™);
- 4.3. Элементы монтажной системы (система подвесов, крепеж и метизы по каталогу ООО «НЕПТУН» (Промрукав™);
- 4.4. Крепеж-скоба однолапковая СМО d8-d63 мм; крепеж-скоба двухлапковая СМД d8-d65 мм; крепеж-скоба однолапковая без отверстий СМО d16-d32 мм; крепеж-скоба двухлапковая без отверстий СМД d16-d32 мм; крепеж-скоба с круглым отверстием d 6,5 мм для анкер-клина СМО d16-d26 мм; хомут FRПР-25, FRПР-40, FRПР-60; лента монтажная FR ПР 0,7x20 мм; хомут трубный d11-d66 мм; стяжки кабельные стальные СКС 7,9x(150-1000) мм, 12x(200-1000) мм; стяжки кабельные стальные СКС-2 7,9x(450-1000) мм, 12x(500-1200) мм (Промрукав™);
- 4.5. Скоба оцинкованная с одним отверстием d8-d50; скоба оцинкованная с двумя отверстиями d14-d50; скоба оцинкованная для монтажного пистолета однолапковая d16-d32; скоба оцинкованная для монтажного пистолета двухлапковая d16-d20; скоба оцинкованная для монтажного пистолета для кабельного канала 9x11, 14x11, 17x18; лента перфорированная; хомут из нержавеющей стали 4,6x152, 4,6x 200, 4,6x300; хомут трубный металлический с гайкой M8 d16-d66, монтажная пластина/плата 87x75x18 (Экопласт™);
- 4.6. Скоба металлическая однолапковая СМО d8-d63 мм; скоба металлическая двухлапковая СМД d8-d63 мм; скоба металлическая однолапковая под монтажный пистолет СМО d6-d63 мм; скоба металлическая двухлапковая под монтажный пистолет СМД d8-d63 мм (MAYER™);
- 4.7. Лента армированная (жесткая) с защитными слоями из стеклоткани 15 x 140, КФСТ.750260.001 (ООО «ФНПП «Гефест»);
- 4.8. Метизная продукция: универсальный металлический дюбель MUD, стальной оцинкованный шуруп, стальной оцинкованный саморез с прессшайбой, саморез острый с редким шагом, стальной дюбель-гвоздь забиваемый HD, анкер забивной, дюбель-гвозди по бетону (для монтажного газового пистолета), дюбель Молли с винтом, заклепка резьбовая, винт с полусферической головкой и прессшайбой DIN 967, дюбель-хомут КФСТ.735322.041, дюбель-хомут «клоп» КФСТ.735322.048, шпилька резьбовая DIN 975/976, саморез-шпилька, гайка с насечкой DIN 6923, гайка DIN 934, гайка соединительная DIN 6334, шайба DIN 9021, шайба DIN 125;
- 4.9. Элементы крепления троса: болт анкерный для концевой крепления тросов; зажимы для тросов Duplex, Simplex, зажим для тросов (DIN 741), натяжная муфта (талреп) (DIN 1480), коуш (DIN 6899), рым-болт (DIN 580), рым-гайка (DIN 582).

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далинш

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ЛБ10.Н00605

№ ПС 007476

Время сохранения работоспособности ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025
в условиях стандартного температурного режима пожара

Назначение кабелей и обозначение нормативного документа	Тип поверхности крепления	Время сохранения работоспособности ОКЛ, мин., не менее									
		Варианты монтажа ОКЛ «ТехпрофЛайн»									
		В металлических кабельных лотках	В трубах из электроизоляционного материала	В кабельных каналах из электроизоляционного материала	В кабельных каналах металлических	В рукавах металлических	В трубах стальных	Кабели, проложенные открытым способом	Скрытая прокладка* (в штробах)	В обхват металлических конструкций*	Тросовая подвеска**
Кабели монтажные огнестойкие, не распространяющие горение, для систем охранной и пожарной сигнализации, с медными жилами или медными лужеными однопроволочными или многопроволочными токопроводящими жилами (индексы «Л», «М», «МЛ») номинальным сечением от 0,2 мм ² до 2,5 мм ² , с числом жил из ряда (2; 4), числом пар до 2, на напряжение до 130 В и до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-001-43000513-2020	кирпич, бетон и аналогичные им (в т.ч. газобетон)	81	81	81	81	81	81	81	77	69	50
	сэндвич-панели	-	68	68	68	68	68	68			
	конструкции на основе гипсовых плит и цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ®	-	53	53	53	53	53	53			
	конструкции на основе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов	-	50	50	50	50	50	50			
Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 мм ² до 4,0 мм ² , на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ переменного тока частотой 50 Гц, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-002-43000513-2021	кирпич, бетон и аналогичные им (в т.ч. газобетон)	106	106	106	106	106	106	106	125	91	64
	сэндвич-панели	-	70	70	70	70	70	70			
	конструкции на основе гипсовых плит и цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ®	-	64	64	64	64	64	64			
	конструкции на основе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов	-	63	63	63	63	63	63			

Примечания:

- рабочее напряжение кабелей в составе ОКЛ соответствует номинальному напряжению по ТУ на кабели;
- огнестойкие распределительные коробки могут применяться в составе ОКЛ для токоведущих жил кабелей сечением до 16 мм² включительно;
- для вариантов монтажа «скрытая прокладка», «в обхват металлических конструкций», «тросовая подвеска» понятие «тип поверхности крепления» не применяется;

* - в том числе с применением труб из электроизоляционного материала с аксессуарами и труб стальных с аксессуарами;

** - в том числе с применением гибких гофрированных труб из электроизоляционного материала с аксессуарами.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбинц

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00605

№ ПС 007473

Время сохранения работоспособности ОКЛ «ТехпрофЛайн»
по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025
в условиях стандартного температурного режима пожара

Назначение кабелей и обозначение нормативного документа	Тип поверхности крепления	Время сохранения работоспособности ОКЛ, мин., не менее									
		Варианты монтажа ОКЛ «ТехпрофЛайн»									
		В металлических кабельных лотках	В трубах из электроизоляционного материала	В кабельных каналах из электроизоляционного материала	В кабельных каналах металлических	В рукавах металлических	В трубах стальных	Кабели, проложенные открытым способом	Скрытая прокладка* (в штробах)	В обхват металлических конструкций*	Тросовая подвеска**
Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 номинальным сечением от 1,5 мм ² до 120 мм ² , на номинальное переменное напряжение до 1,0 кВ, изготавливаемые по ТУ 27.32.14-002-71025920-2020	кирпич, бетон и аналогичные им (в т.ч. газобетон)	100	100	100	100	100	100	100	104	91	74
	сэндвич-панели	-	66	66	66	66	66	66			
	конструкции на основе гипсовых плит и цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ®	-	62	62	62	62	62	62			
	конструкции на основе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов	-	62	62	62	62	62	62			
Кабели контрольные огнестойкие, не распространяющие горение, с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 37 номинальным сечением от 0,5 мм ² до 120 мм ² , на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, изготавливаемые по ТУ 27.32.14-002-71025920-2020	кирпич, бетон и аналогичные им (в т.ч. газобетон)	92	92	92	92	92	92	92	100	90	70
	сэндвич-панели	-	70	70	70	70	70	70			
	конструкции на основе гипсовых плит и цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ®	-	64	64	64	64	64	64			
	конструкции на основе гипсокартонных и гипсоволокнистых листов	-	60	60	60	60	60	60			

Примечания:

- рабочее напряжение кабелей в составе ОКЛ соответствует номинальному напряжению по ТУ на кабели;
- огнестойкие распределительные коробки могут применяться в составе ОКЛ для токоведущих жил кабелей сечением до 16 мм² включительно;
- для вариантов монтажа «скрытая прокладка», «в обхват металлических конструкций», «тросовая подвеска» понятие «тип поверхности крепления» не применяется;

*- в том числе с применением труб из электроизоляционного материала с аксессуарами и труб стальных с аксессуарами;

** - в том числе с применением гибких гофрированных труб из электроизоляционного материала с аксессуарами.

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Далбинц

Е.О. Варлаков





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00605

№ ПС 007474

Перечень изготовителей компонентов ОКЛ «ТехпрофЛайн» по ТУ 27.32.13-005-43000513-2025, ТРМ-002-43000513-2025

Наименование предприятия-изготовителя	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН» (ООО «ТД «ТЕХНОКАБЕЛЬ-НН»)). ОГРН: 1165258050154. ИНН: 5258128011	Место нахождения: 603061, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13, офис 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Площадка 1: 603061, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д.13. Площадка 2: 603152, Нижегородская область, г.о. Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 38. Телефон: +7(831) 282-12-20. Адрес электронной почты: info@tehnocable.ru
Акционерное общество «Марпосадкабель» (АО «Марпосадкабель»)). ОГРН: 1042135001600. ИНН: 2111006918	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 429570, Россия, Чувашская Республика, г. Мариинский Посад, ул. Николаева, д. 93. Телефон: +7(499) 346-21-24. Адрес электронной почты: info@mpkabel.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Кросс Линк» (ООО «Кросс Линк»)). ОГРН: 1217700550583. ИНН: 9731085408	Место нахождения: 121353, Россия, г. Москва, Сколковское ш., д.31, стр.2, эт.5, помеш. 1, комн.14 (часть). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 141401, Россия, Московская область, г. Химки, улица Рабочая, д. 2а. Телефон: +7(495) 784-66-07. Адрес электронной почты: eco@ecoplast.ru
Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН» (ООО «НЕПТУН»)). ОГРН: 5167746509739. ИНН: 7707377597	Место нахождения: 109316, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нижегородский, пр-кт Волгоградский, д. 35, офис/этаж 615/6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601273, Владимирская область, Суздальский р-н, Павловское с, 259 км а/д М-7 (Волга-1) дор. Телефон: +7(495) 969-27-20. Адрес электронной почты: promrukav@promrukav.ru
ООО «Форновское научно-производственное предприятие «Гефест» (ООО «ФНПП «Гефест»)). ОГРН: 1034701900397. ИНН: 4716019874	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 187022, Ленинградская область, Тосненский р-н, п.г.т. Форновское, ул. Промышленная, д. 1-Г. Телефон: +7(812) 600-69-11. Адрес электронной почты: office@gefest-spb.ru
ООО «Опытное производственное предприятие «ЭЛМЕТ» (ООО «ОПП «ЭЛМЕТ»)). ОГРН: 1067847154286. ИНН: 7814335697	Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 199178, г. Санкт-Петербург, Василеостровский район, 5-я линия, д.68, корп. 3, лит. Г. Телефон: +7(812) 323-31-11. Адрес электронной почты: info@elmetspb.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Технопром» (ООО «Технопром»)). ОГРН: 1097746690095. ИНН: 7731637278	Место нахождения: 144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 38. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 144002, Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 38. 248009, Россия, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 75. Телефон: +7(495) 662-53-18. Адрес электронной почты: mos@ostec.ru
Общество с ограниченной ответственностью «КМ-ПРОФИЛЬ» (ООО «КМ-ПРОФИЛЬ»)). ОГРН: 1085024001700. ИНН: 5024094889	Место нахождения: 143430, Московская область, г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный переулок, д.6, пом. 1, оф. 28. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143430, Московская область, г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный переулок, д.6. Телефон: +7(495) 981-00-64. Адрес электронной почты: info@km-profil.ru
Общество с ограниченной ответственностью «МАЙЕР» (ООО «МАЙЕР»)). ОГРН: 1175074008383. ИНН: 5048046588	Место нахождения: 142300, Московская область, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д.2, ком. 14. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142305, Московская область, г. Чехов, д. Сергеево, вл.А.А. Телефон: +7(495) 201-51-44. Адрес электронной почты: info@mayerfix.ru

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись)

(подпись)

И.И. Дарбинш

Е.О. Варлаков

