



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ЦОТК
регистрационный № РОСС RU.31459.04 ИДВО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ЦОТК.RU.ПР002.Н.00246**
(номер сертификата соответствия)

001192
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СтройОптТорг», ОГРН: 1117746841992
Юридический адрес: 115172, город Москва, Гончарный проезд, дом 8/40, квартира 38, РОССИЯ.
Фактический адрес: 142702, Московская область, Ленинский район, город Видное, улица Набережная,
дом 1А, РОССИЯ, телефон: +7 (495) 646-15-69, адрес электронной почты: msk@invamat.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СтройОптТорг», ОГРН: 1117746841992
Юридический адрес: 115172, город Москва, Гончарный проезд, дом 8/40, квартира 38, РОССИЯ.
Фактический адрес: 142702, Московская область, Ленинский район, город Видное,
улица Набережная, дом 1А, РОССИЯ, телефон: +7 (495) 646-15-69, адрес электронной почты:
msk@invamat.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр"
(ОС ООО "Ланта Центр"), 115088, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,
дом 4 корпус 4, тел. (495) 675-85-81, факс (495) 675-85-81, ОГРН 1137746804612,
Свидетельство № ЦОТК ИДВО.RU.ОС.ПР002 от 12.05.2022 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Узел пересечения ограждающих конструкций толщиной не менее 200 мм воздуховодом
диаметром не более 1000 мм, в составе: воздуховод из листовой стали с покрытием внутри и
от края проходки на длину не менее 1000 мм, негорючая минеральная вата толщиной
не менее 50 мм, плотностью не менее 100 кг/м³, огнезащитный герметик «INVAMAT 606»
(ООО «СтройОптТорг», ТУ 23.99.19.110-004-37166468-2017), огнезащитное покрытие
«INVAMAT 670» (ООО «СтройОптТорг», ТУ 20.30.11.120-003-37166468-2017),
смонтированный в соответствии с Техническим Регламентом №13/1.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные
Методы испытаний на огнестойкость. Общие
требования.» ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». Предел огнестойкости - EI180

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.99.19

код ТН ВЭД ЕАЭС

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д22-07-13/1 от 13.07.2022 г. ИЛ ООО "Ланта
Центр", свидетельство ЦОТК ИДВО.RU.ИЛ.ПР002 от 12.05.2022 г.,
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) № ЦОТК.RU.МК009.К000153 от 11.07.2022 г., выдан
ОС ООО «Лаборатория стандартов», рег.№ ЦОТК ИДВО.RU.ОС.МК009

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.07.2022 г. по 13.07.2027 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Константинов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Ю. Леонов