



Промрукав
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).
+7 (495) 969-27-20

09.02.2021

ПАСПОРТ

Труба жесткая ПВХ 2-х метровая легкая атмосферостойкая серая Промрукав

| | |
|------------------------------|--|
| ТУ | ТУ 22.21.21-001-52715257-2017 |
| Бренд | Промрукав |
| Гарантия производителя, мес. | 24 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Материал | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Прочность при сжатии, Н | 350 |
| Рабочая температура, °С | -40...60 |
| Срок хранения | В упаковке предприятия-изготовителя 2 года со дня производства |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Условия транспортирования | Группа 4 (ГОСТ 15150-69) |
| Условия хранения | Группа 2 (ГОСТ 15150-69) |
| Цвет | Серый |


*характеристики соответствуют базе ETIM версия 5

| Наименование показателя согласно НД | Нормы по НД, КД | Значение |
|--|---|---------------|
| Проверка внешнего вида поверхности | Поверхность труб должна быть ровной и гладкой, допускается незначительная шероховатость, волнистость, а также незначительные следы от формирующего инструмента, незначительная бугристость внутренней поверхности трубы и отдельные включения. На поверхности и по торцу труб не допускаются трещины, пузыри, раковины. | Соответствует |
| Проверка наличия и правильности содержания маркировочного ярлыка | Наличие ярлыка с указанием типа, диаметра, длины изделия, даты изготовления, № ОТК, Фамилия упаковщика. | Соответствует |
| Проверка правильности упаковки труб | Пачка труб должна быть перевязана шпагатом не менее чем в трёх местах, упаковка в пакет п/э. | Соответствует |

Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 22.21.21-001-52715257-2017

Заместитель коммерческого директора
должность



подпись

Бурдаев В.В.

Бурдаев В.В.
Ф.И.О.

Соответствует ТУ